

URZĄD GMINY  
OSIE  
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6  
Data wpływu 29.11.2017  
Nr dz. 5858/17 zał. 2  
Skierowanie PM 4/6



Świecie dnia 28.11.2017r.  
MU/SO/PEO17P256509/849/2017  
WE 017E247489

Gmina Osie  
ul. Dworcowa 6  
86-150 Osie

**Dotyczy: uzgodnienia planów**

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących przebudowy drogi gminnej w m. Pruskie, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań proj. drogi z istn. kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istn. przepusty przedłużyć.
2. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
3. Uzgodnienie jest ważne do dnia 28.11.2018r.

K/o.:  
RD 6-MU a/a



ENEa Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Świecie  
Dyrektor  
Michał Kosmański

**Centrala**

ENEa Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU  
DELEGATURA W BYDGOSZCZY  
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2  
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17  
NIP 053-18-21-708, REGON 005740483

Bydgoszcz dnia 22. 11. 2017r.

WUOZ.DB.WZN. 5152.6. 240.2017.ZWF.TZ

Gmina Osie  
ul. Dworcowa 6  
89-150 Osie

URZĄD GMINY  
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6  
Data wpływu 24. 11. 2017  
Nr dz. 5882/17 zał. 1  
Skierowany

dotyczy: planu zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej w m. Pruskie, gm. Osie na działkach nr ew. 51/2, 72 obręb Pruskie. Inwestycja jest zlokalizowana częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 15. 11. 2017r. (wpływ 20. 11. 2017r.) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Pruskie, gm. Osie na działkach nr ew. 51/2, 72 obręb Pruskie, opiniujemy **pozytywnie** w zakresie ochrony zabytków przedmiotową inwestycję.

Opinia konserwatorska nr 1364/2017 z dnia 21. 11. 2017r.

Inwestycja jest zlokalizowana częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowy zespół ruralistyczny.

Uzasadnienie: brak kolizji z ochroną zabytków, inwestycja nie obniży wartości zabytkowej strefy ochrony konserwatorskiej.

Pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz.1446 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Otrzymuje:

1. adresat
2. WUZO/DB a/a

Z up. Kujawsko-Pomorskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
Kierownik  
Wydziału Zabytków Nieruchomych  
Ingr Janusz Flemming

GZK.434.67.1.2017

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pruskie

W związku z pismem Wójta Gminy Osie dnia 16 listopada 2017r.w sprawie uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruskie”, gmina Osie na działce nr ew. 51/2; 72 obręb Pruskie, polegającej na wykonaniu nowej konstrukcji i nawierzchni drogi w technologii betonowej kostki brukowej, uzgadniam lokalizację w zakresie sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej. Studnie kanalizacyjne, skrzynki na kuczach od wody, ustawić na poziomie ulicy.

KIEROWNIK  
Gminny Zakład Komunalny  
  
Krzysztof Kuzimski