
latarnia nr 108
latarnia nr 107
latarnia nr 106
latarnia nr 105
latarnia nr 104
latarnia nr 103
latarnia nr 102
latarnia nr 101
latarnia nr 201
latarnia nr 202
latarnia nr 203
latarnia nr 204
latarnia nr 205
latarnia nr 206
latarnia nr 207
latarnia nr 208
latarnia nr 209
latarnia nr 109
latarnia nr 110
latarnia nr 111
latarnia nr 112
latarnia nr 113
latarnia nr 114
latarnia nr 203/4
latarnia nr 203/3
latarnia nr 203/2
latarnia nr 203/1
latarnia nr 214
latarnia nr 213
latarnia nr 212
latarnia nr 211
latarnia nr 210
lampa oświetleniowa LED 72W, 5000 K T2, 4xL II, IP 66 słup dumkowy ø 76mm wraz z wysięgnikiem fukowy dł. 1.5m h= 9m kolor antracyt
WKS 3x1,5mm² +1x6 kabłowany
GN4-01 DO1/E14 2A/g6
zasilik PE słupo
kabo
proj. FaZn 25x4mm
SRS 110
YAKY 5x35mm²
YAKY 4x35mm²
Istn. złącze kablowo-pomiarowe 2K1x~1P nr 2012/1/1 wg odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.
Proj. szafka sterowania oświetleniem SO-2 PCZ o nazwie "SO 110 Tert Tuchola" (nr ewid . . . .)
L1, L2, L3
N
PEN
S1
B6
3x32A C 10A
3x32A C 10A
3x32A C 10A
RS485
RS485
4x25mm² Cu L2
4x35mm² Cu
TR 303 ELA
3-1
kWh
V
1 - dzienna ryzy
2 - dzienna alarmdyzna
1 x IP2X60
2 x IP2X60
YAKY 4x35mm² l=4m
YAKY 5x35mm² l=3(7)m
l=3m przecisk mechaniczny
l=8m
l=5m przewrt stanowy
l=2.1+3m+3m+14m
l=2.1+3m+3m+15m
l=2.1+3m+9m+18m
l=2.1+3m+9m+24m
l=2.1+3m+11m+18m
l=2.1+3m+9m+18m
l=2.1+3m+9m+14m
l=2.1+3m+3m+10m
l=53(47)m
l=52(46)m
l=54(48)m
l=52(47)m
l=50(44)m
l=53(47)m
l=51(45)m
l=48(40)m
l=37(31)m
l=49(43)m
l=56(50)m
l=36(31)m
l=43(37)m
UWAGA!
Projektuje się redukcję mocy projektowanych opraw oświetleniowych w godzinach od 23.00 do 4.00 do wielkości mocy 70% !!!
Projektowany kabel nn na całej długości układać w rurze ochronnej DVR 75
Tytuł rysunku:
Schemat ideowy zasilania
- ul. Tucholska i ul. Bydgoska
TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
86-100 Świecie, ul. Mickiewicza 23
Tytuł opracowania:
Przebudowa (OSI) - ul. Tucholska, ul. Bydgoska i ul. Czarnej w zakresie rur wymagających zmiany granic pasa drogowego - polegająca na budowie oświetlenia drogowego, linii kablowej nN, przyłączy kablowych oraz na terenie gminy Cekcyn w celu poprawy energooszczędnie, przebudowie...
Zlecenie: 276 / 2018
Rys. nr 5
Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis
Projektował: mgr inż. Wojciech Bartoszewicz | KUP/0112/POE/2016 | 19.06.2019
Opracowała: mgr inż. Jolanta Gwida | 19.06.2019
Skala:
Podstopowanie: