
Istn. złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P nr 304/1 wg odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.
kWh
3-f
FR 300 63A
S303 C 16A
4x35mm²
LZ
RBK 00 75A gG
M
150mm²
150mm²
PEN
Proj. szafka sterowania oświetleniem SO-2 PCZ o nazwie "SO UG Tleń Czerska" (nr ewid . . . .)
L1, L2, L3
S1
SI
B6
zegar astronomiczny
3xS301 C 16A
3xS301 C 10A
3xS301 C 10A
N
PE
1 – sterowanie ręczne
2 – sterowanie automatyczne
1 obwód nr
2 obwód nr
SRS 110
YAKY 4x35mm²
l=43(37)m
l=11m
przecisk mechaniczny
Rc30Ω
proj. FeZn 25x4mm
latarnia nr 201
latarnia nr 202
latarnia nr 203
latarnia nr 204
latarnia nr 205
latarnia nr 206
latarnia nr 207
latarnia nr 208
lampa oświetleniowa LED 72W, 5000 K T2, kl. II, IP 66 słup aluminiowy ø 176mm wraz z wysięgnikiem łukowy dł. 1,5m h= 9m kolor antracyt
YKXS 2x1,5mm² l=12m + rurka karbowana
IZK4-01 D01/E14 2A/gG
zacisk PE słupa
YAKY 5x35mm² l=4(1)m
YAKY 5x35mm² l=53(47)m
YAKY 5x35mm² l=51(45)m
SRS 110 l=9m przecisk mechaniczny
YAKY 5x35mm² l=51(45)m
YAKY 5x35mm² l=51(45)m
SRS 110 l=6m
YAKY 5x35mm² l=51(45)m
SRS 110 l=7m przecisk mechaniczny
YAKY 5x35mm² l=52(46)m
latarnia nr 101
latarnia nr 102
latarnia nr 103
latarnia nr 104
latarnia nr 105
latarnia nr 106
latarnia nr 107
latarnia nr 108
lampa oświetleniowa LED 72W, 5000 K T2, kl. II, IP 66 słup aluminiowy ø 178mm (wys. 8m) + wysięgnikiem łukowy wys. 1m, dł. 0,6m o łącznej h= 9m kolor antracyt
SRS 110 l=7m przecisk mechaniczny
YAKY 5x35mm² l=47(41)m
SRS 110 l=8m przecisk mechaniczny
YAKY 5x35mm² l=47(41)m
SRS 110 l=18m przecisk mechaniczny
YAKY 5x35mm² l=54(48)m
YAKY 5x35mm² l=54(48)m
YAKY 5x35mm² l=54(48)m
SRS 110 l=9m przecisk mechaniczny
YAKY 5x35mm² l=53(47)m
YAKY 5x35mm² l=45(39)m
UWAGA!
Projektuje się redukcję mocy projektowanych opraw oświetleniowych w godzinach od 23.00 do 4.00 do wielkości mocy 70% !!!
Projektowany kabel nn na całej długości układać w rurze ochronnej DVR 75
Tytuł rysunku
Schemat ideowy zasilania - ul. Czerska
TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
86-100 Świecie, ul. Mickiewicza 23
Tytuł opracowania
Przebudowa dróg - ul. Tuchołskiej, ul. Bydgoskiej i ul. Czerskiej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego – polegająca na budowie oświetlenie drogowe w m. Tleń, gm. Osie. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne.
Zlecenie: 276 / 2018
Rys. nr 7
Skala:
Postępowanie:
Funkcja
Imię i nazwisko
Nr uprawnień
Data
Projektował: mgr inż. Wojciech Bartoszewicz KUP/0112/POE/2016 19.06.2019
Opracowała: mgr inż. Jolanta Gielda 19.06.2019