PRZEKRÓJ D-D
skala 1:100



PRZEKRÓJ D-D
skala 1:100

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S1
- styropian ekstrudowany do ścian fundamentowych - 14,0cm;
- emulsja bitumiczna 2x;
- obrzutka cementowa - 1 cm;
- ściana fundamentowa - bloczki betonowe lub ściana betonowa wylewana- 24,0cm;
- obrzutka cementowa - 1 cm;
- emulsja bitumiczna 2x.

S2
- tynk cokołowy - imitacja cegły klinkierowej;
- siatka z klejem;
- styropian ekstrudowany - 14,0cm;
- emulsja bitumiczna 2x;
- obrzutka cementowa - 1 cm;
- bloczki wapienno -piaskowych do ścian fundamentowych - 24,0cm;
- tynk cementowo-wapienny, gładzie gipsową, farba lateksowa.

S3
- tynk silikonowy barwiony w masie;
- warstwa klejowa z siatką;
- styropian - 15,0 cm;
- bloczki wapienno - piaskowe drążone - 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny, gładzie gipsową, farba lateksowa.

S4
- tynk silikonowy barwiony w masie;
- warstwa klejowa z siatką;
- styropian - 26,0 - 30,0 cm - ocieplenie nowej ściany zlicować ze ścianą istniejacą;
- bloczki wapienno - piaskowe drążone - 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny, gładzie gipsową, farba lateksowa.

UWAGA:
Izolacja pozioma projektowanych fundamentów -
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA gr. 5,2 mm

POSADZKI i STROPY

P1
- posadzka- warstwa wykończeniowa;
- szlichta cementowa - 6,0 cm;
- styropian EPS 200-036 - 12,0 cm;
- 2x folia izolacyjna polietylenowa - 0,2mm;
- beton B15 - 20,0cm;
- podsypka piaskowa 30,0 cm.

UWAGA: Szlichta cementowa dla części pomieszczeń - parter zbrojona - wg projektu konstrukcyjnego.

P2
- posadzka- warstwa wykończeniowa;
- szlichta cementowa - 6,0 cm;
- styropian EPS 200-036 - 5,0 cm;
- paroizolacja - folia polietylenowa - 0,2mm;
- płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;
- sufit podwieszany systemowy.

P2a
- farba posadzkowa do betonu 2x;
- szlichta cementowa - 6,0 cm - zatarta na gładko;
- styropian EPS 200-036 - 5,0 cm;
- paroizolacja - folia polietylenowa - 0,2mm;
- płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;
- sufit podwieszany systemowy.

P3
- posadzka- warstwa wykończeniowa;
- szlichta cementowa - 6,0 cm;
- styropian EPS 200-036 - 5,0 cm;
- paroizolacja - folia polietylenowa - 0,2mm;
- płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;
- tynk gipsowy maszynowy z gładzią gipsową, farba lateksowa.

P4
- płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego - zatarta na gładko;
- sufit podwieszany systemowy.

P5
- posadzka- warstwa wykończeniowa;
- płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;

P6
- posadzka- płytki gres, antyposlizgowe, mrozodporne;
- płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;

UWAGA: Pod posadzki z wykładzin PCV należy wykonać wylewkę samopoziomującą min. 3,0mm

UWAGA:
W pomieszczeniach:
- KOMUNIKACJA - PARTER;
- SIŁOWNIA - PARTER;
- KLASA I, II, III – PIĘTRO;
szlichtę cementową grubości 6,0cm wylaną
na warstwie styropianu dylatować w polach 6,0x6,0m.

DACHY

D1
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ognia (NRO);
- papa termozgrzewalna podkładowa;
- płyty dachowe systemowe - zgodnie z opisem w części tekstowej PBW

D2
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ognia (NRO);
- papa termozgrzewalna podkładowa;
- płyty dachowe systemowe - zgodnie z opisem w części tekstowej PBW
- sufit podieszany systemowy.

D3
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ognia (NRO);
- papa termozgrzewalna podkładowa;
- płyty dachowe systemowe - zgodnie z opisem w części tekstowej PBW
- pustka powietrzna;
- podkonstrukcja stalowa lub drewniana;
- płyta OSB;
- styropian - 15,0 cm;
- warstwa klejowa z siatką;
- tynk silikonowy barwiony w masie;

CHODNIK i OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

N1
- kostka betonowa prostokątna 20x10cm - gr. 6cm;
- podsypka cementowo-piaskowa - 5cm;
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa - 15cm.

PODJAZD DLA BUS'a - JEZDNIA

UWAGA:
Nawierzchnia podjazdu dla BUS'a, warstwy podbudowy jak poniżej - nawierzchnia N2 - nawierzchnia oznaczona na rysunku, projekt zagospodarowania terenu.

N2
- kostka betonowa prostokątna 20x10cm - gr. 8cm;
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. - 25cm;
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa - 15cm.

INWESTOR:	**GMINA OSIE** **ul. Dworcowa 6** **86-150 Osie**
OBIEKT:	**Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiórką części budynku szkoły.**
LOKALIZACJA:	**ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;** **działka: 24/1 w Osiu**

JAGŁA architekt

Jagła Michał JAGŁA architekt
86-300 Grudziądz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 05 73
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU: **PRZEKRÓJ D-D**		SKALA: **1:100**	BRANŻA: **Architektura**
FAZA: **PBW**		DATA: **05.2015**	NR ARKUSZA **A-9**

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAGŁA	KPOKK IARP 74/2011	architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adam JAGŁA	GP.I.7342/462/TO/94	architektoniczna	